

TRASMISSIONE VIA PEC

Spett.le

Comune di Cappelle  
Comune di Collecervino  
Comune di Loreto  
Comune di Montesilvano  
Comune di Moscufo  
Comune di Penne  
Comune di Pescara  
Comune di Pianella  
Comune di Picciano  
Comune di Spoltore

p.c. ERSI  
p.c. Comando Carabinieri di Penne  
[tpe27121@pec.carabinieri.it](mailto:tpe27121@pec.carabinieri.it)

p.c. Call Center ACA  
p.c. Responsabile sito ACA

**Oggetto: Comunicazione interruzione non programmata - Lavori di riparazione condotte adduttrici TAVO**

Con la presente si comunica che, a seguito di n.2 rotture improvvisi della condotta adduttrice DN 400 del Tavo Sud presso il Comune di Farindola in Località Trosciano, e DN200 Vecchio Tavo presso il Comune di Penne in Località Coll'Alto, avvenute nella notte, Aca è prontamente intervenuta nelle attività di riparazione che è tutt'ora in corso.

È attiva l'organizzazione del rifornimento di acqua potabile dell'Ospedale di Penne mediante autobotte.

Per effettuare gli interventi di riparazione si rende necessario sospendere l'erogazione idrica, pertanto, l'assenza di acqua riguarderà i Comuni e le zone sotto riportate:

**Cappelle sul Tavo:** Intero territorio

**Collecervino:** Intero territorio

**Loreto Aprutino:** Intero territorio

**Montesilvano:** Contrada Macchiano, Colli, Saline, Villa Carmine sino a Via Volga

**Moscufo:** Intero territorio

**Penne:** Centro Urbano, Torre di Mezzo, Collalto, Casale, Santa Vittoria, Teto, Arci, Cupello, Variante Strada per Villa Degna e limitrofe, Conaprato, Porta Caldaia, Pluviano, Colle Stella, San Pellegrino, Sant'Antonio

**Pianella:** Centro Urbano, C.da Colle Vecchio, Cda Prato Donico, Quercia dell'Ompiso, Colle Ionne, C.da Nora, Collecincero, C.da Velone, Villa Finocchio, Pusciana, C.da Astignano e Case D'Amico

**Picciano:** Intero territorio

**Spoltore:** Centro Storico, Via Massera, Via Casaccio, Via Ripoli, Via Di Marzio, Via G.A.Fonzi, Via Delle Madonnini, Marccone alta, Valle Carbone, Troiani, Caprara, Villa S.Maria.

Per la fornitura di acqua all'Ospedale di Penne ACA garantirà un servizio integrativo con Autobotte in caso di necessità.

Si verificheranno cali di pressione, presumibilmente per qualche ora della mattinata odierna, a Pescara nella zona di Colli Innamorati e traverse, parte alta di Via di Sotto e traverse, Via Colle di Mezzo, Via Pandolfi, Strada Colle Scorrano, tutte zone alimentate dal Serbatoio Valle Furci (serbatoio terminale del Tavo sud), che è stato integrato con l'acqua proveniente dall'acquedotto Giardino per limitare il disagio.

L'erogazione idrica è assicurata fino a capacità serbatoi e l'intervento si protrarrà per l'intera giornata di oggi 02/04/26, mentre la regolare fornitura idrica sarà ripristinata nella nottata, salvo imprevisti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Lorenzo Livello

